

# CERTIFICAT

contrôle

Nom commercial du fioul avec additif ..... **Ecoplus<sup>\*)</sup>**  
Rapport de mélange avec fioul EL ..... **1 : 2000**  
N° de rapport de contrôle ..... **81 04 99 75 34**  
..... **Petro Center S.A.**  
**2, rue Jean Fischbach**  
**3372 Leudelage**  
**Luxembourg**

\*) : 06-028/3

**06-028/3** a été testé dans un fioul pauvre en soufre par le TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG dans un test de longue durée axé sur la pratique. Ici, par rapport à un fioul EL standard exempt suivantes :

- ◆
- ◆ **orifice et intérieur de cuve pratiquement exempte de dépôt, buses non encrassées**
- ◆ **pas de produits de vieillissement dans la citerne et le filtre grâce à une meilleure stabilité du fioul:**  
**99 % de sédiment thermique de moins =**  
**95 %**
- ◆ **Sécurité de service nettement meilleure**

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG  
Service technique des bâtiment



Dipl.-Ing. (FH) M. Lukas

Essen, 05 juillet 2011

